



CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

Mese: MARZO 2020

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE(2)			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI(4)
Ossido di Carbonio	mg/Nm³	25,43	200	0,0	145,76	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	116,80	400	60,6	199,50	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm³	14,02	50	0,0	53,30	1
Carbonio Organico Totale	mg/Nm³	0,12	20	0,0	2,86	0
Ammoniaca	mg/Nm³	0,56	5	0,1	1,58	0
Acido Cloridrico	mg/Nm³	1,03	10	0,2	5,18	0
Polveri Totali	mg/Nm³	1,95	20	0,8	8,97	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	737
--	--------	-----

- (1) MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (2) MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione
- (3) MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese
- (4) SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017