

CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

Mese: FEBBRAIO 2021

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido di Carbonio	mg/Nm ³	6,36	200	0,00	119,64	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	132,08	400	86,90	169,4	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	3,66	50	0,00	29,26	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,80	20	0,00	5,08	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,26	5	0,10	0,88	0
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,39	10	0,10	3,03	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	0,34	20	0,00	9,26	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	664
--	--------	-----

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it