

## CENTRALE a BIOMASSA Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)

**Mese: MARZO 2021**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido di Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	13,07	200	0,00	132,91	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	130,39	400	86,30	246,32	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	9,90	50	0,00	32,75	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,68	20	0,00	11,28	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,30	5	0,10	0,98	0
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	0,51	10	0,10	1,79	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,13	20	0,00	0,80	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	740
--	--------	-----

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa Blue Power S.r.l. (ex C&T) di Airasca (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it