

CENTRALE TERMOELETTRICA GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. Leinì (TO)

Mese: AGOSTO 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,10	20	0,00	8,04	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	11,63	30	8,33	15,98	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	742
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale Termoelettrica GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. di Leinì (TO)*