

## CENTRALE TERMOELETTRICA GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. Leinì (TO)

**Mese: GIUGNO 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	- <sup>(5)</sup>	20	0,00	8,49	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	- <sup>(5)</sup>	30	11,11	16,72	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL    FUNZIONAMENTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>177</b>
---	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**(5) - Dato provvisoriamente non visualizzato dallo SME per cause tecniche**

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale Termoelettrica GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. di Leinì (TO)*