

## CENTRALE TERMOELETTRICA GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. Leinì (TO)

**Mese: OTTOBRE 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,04	20	0,00	3,92	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	16,38	30	12,62	24,89	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL    FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	422
---	--------	-----

*(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese*

*(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario*

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale Termoelettrica GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. di Leinì (TO)*