

## CENTRALE TERMoeLETTRICA GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. Leinì (TO)

**Mese: LUGLIO 2016**

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |                    |                              | LIMITE                      | MIN <sup>(3)</sup> | MAX <sup>(3)</sup> | SUPERI <sup>(4)</sup> |
| Ossido Carbonio    | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,03                         | 20                          | 0,00               | 6,46               | 0                     |
| Ossidi di Azoto    | mg/Nm <sup>3</sup> | 12,54                        | 30                          | 9,60               | 21,33              | 0                     |

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL<br>FUNZIONAMENTO | h/mese | 676 |
|--|--------|-----|

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale Termoelettrica GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. di Leinì (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it