

CENTRALE TERMOELETTRICA GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. Leinì (TO)

Mese: MAGGIO 2016

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁵⁾	20	0,00	0,00	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	n.s. ⁽⁵⁾	30	14,41	20,13	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	46
--	--------	----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

(5) - n.s.: media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento



***Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale Termoelettrica GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A. di Leinì (TO)***

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino - Struttura Semplice Vigilanza

Via Pio VII n°9 - 10135 Torino

dip.torino@pec.arpa.piemonte.it