

## CENTRALE TERMoeLETTRICA ENGIE Produzione S.p.A. (ex GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A.) Leinì (TO)

**Mese: LUGLIO 2018**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,28	20	0,00	19,52	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	18,38	30	14,45	23,23	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	717
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale Termoelettrica ENGIE Produzione S.p.A. (ex GDF SUEZ PRODUZIONE  
S.p.A.) di Leinì (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it