

CENTRALE TERMOELETTRICA ENGIE Produzione S.p.A. (ex GDF SUEZ PRODUZIONE S.p.A.) di Leinì (TO)

Mese: GIUGNO 2021

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 0,24 | 20 | 0,00 | 5,70 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 12,70 | 30 | 9,98 | 19,45 | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 647 |
|-------------------------------------|--------|-----|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale Termoelettrica ENGIE Produzione S.p.A. (ex GDF SUEZ PRODUZIONE
 S.p.A.) di Leinì (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it