

CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN MONCALIERI (TO)

Mese: FEBBRAIO 2015 - Gruppo RPW 2°GT

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | | MEDIE GIORNALIERE(5) | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ | LIMITE | MIN ⁽⁶⁾ | MAX ⁽⁶⁾ | SUPERI ⁽⁷⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 0,5 | 10 | 0,0 | 10,4 | 1 | - | 0,0 | 1,5 | - |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 7,8 | - | 5,6 | 12,7 | - | 10 | 7,4 | 8,1 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | - | 5 | 0,3 | 0,3 | 0 |

| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 663 | |
|--|--------|-----|--|
|--|--------|-----|--|

Mese: FEBBRAIO 2015 - Gruppo 3°GT

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | | MEDIE GIORNALIERE(5) | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ | LIMITE | MIN ⁽⁶⁾ | MAX ⁽⁶⁾ | SUPERI ⁽⁷⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 0,8 | 10 | 0,0 | 7,7 | 0 | - | 0,0 | 1,4 | - |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 18,2 | 35 | 16 | 21,1 | 0 | 25 | 16,4 | 19,5 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,1 | - | 0,0 | 0,3 | - | - | 0,0 | 0,1 | - |

| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 664 |
|--|--------|-----|
|--|--------|-----|

- (1) MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (4) SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario.
- (5) MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (6) MIN/MAX: valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.
- (7) SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento di Torino – Struttura Semplice Vigilanza
Via Pio VII n°9 - 10135 Torino
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it