

## CENTRALE TERMoeLETTICA di IREN MONCALIERI (TO)

### Mese: MAGGIO 2015 – Gruppo RPW 2 °GT

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup> |                    |                    |                       | MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |                    |                              | LIMITE                      | MIN <sup>(3)</sup> | MAX <sup>(3)</sup> | SUPERI <sup>(4)</sup> | LIMITE                           | MIN <sup>(6)</sup> | MAX <sup>(6)</sup> | SUPERI <sup>(7)</sup> |
| Ossido Carbonio    | mg/Nm <sup>3</sup> | ns <sup>(8)</sup>            | 10                          | 0,6                | 2,3                | 0                     | -                                | 0,7                | 0,9                | 0                     |
| Ossidi di Azoto    | mg/Nm <sup>3</sup> | ns <sup>(8)</sup>            | 10                          | 5,8                | 6,8                | 0                     | -                                | 6,3                | 6,5                | 0                     |
| Ammoniaca          | mg/Nm <sup>3</sup> | ns <sup>(8)</sup>            | 5                           | 0,1                | 2,1                | 0                     | -                                | 0,4                | 1,3                | 0                     |

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b> | <b>h/mese</b> | <b>111</b> |
|--|---------------|------------|

### Mese: MAGGIO 2015 - Gruppo 3 °GT

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup> |                    |                    |                       | MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                    |                    |                              | LIMITE                      | MIN <sup>(3)</sup> | MAX <sup>(3)</sup> | SUPERI <sup>(4)</sup> | LIMITE                           | MIN <sup>(6)</sup> | MAX <sup>(6)</sup> | SUPERI <sup>(7)</sup> |
| Ossido Carbonio    | mg/Nm <sup>3</sup> | ns <sup>(8)</sup>            | 10                          | 1,1                | 2,7                | 0                     | -                                | 0,0                | 0,0                | 0                     |
| Ossidi di Azoto    | mg/Nm <sup>3</sup> | ns <sup>(8)</sup>            | 35                          | 4,3                | 19,1               | 0                     | 25                               | 0,0                | 0,0                | 0                     |
| Ammoniaca          | mg/Nm <sup>3</sup> | ns <sup>(8)</sup>            | 5                           | 0,5                | 0,5                | 0                     | -                                | 0,0                | 0,0                | 0                     |

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| <b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b> | <b>h/mese</b> | <b>7</b> |
|--|---------------|----------|

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.

(5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

(8) - **ns:** media non significativa ai sensi del DLgs 152/n.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della  
 Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)