

## CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN MONCALIERI (TO)

### Mese: GENNAIO 2015 – Gruppo RPW 2 °GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,7	10	0,0	8,9	0	-	0,0	2,1	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	7,9	-	5,4	10,9	-	10	7,4	8,1	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3	-	0,3	0,4	-	5	0,3	0,3	0

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>674</b>
--	---------------	------------

### Mese: GENNAIO 2015 - Gruppo 3 °GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	1,5	10	0,1	9,1	0	-	1,0	2,2	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	18,0	35	16,6	21,2	0	25	17,4	19,2	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	-	0,0	0,2	-	-	0,0	0,1	-

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>743</b>
--	---------------	------------

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.

(5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)