

CENTRALE TERMOELETRICA di IREN MONCALIERI (TO)

Mese: GIUGNO 2017 – Gruppo RPW 2°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	1,0	10	0,8	3,0	0	-	0,8	1,2	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	5,8	10	4,4	7,2	0	-	5,3	6,4	-
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,0	5	0,0	0,9	0	-	0,0	0,1	-

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	634
--	---------------	------------

Mese: GIUGNO 2017 - Gruppo 3°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,8	10	0,6	2,8	0	-	0,6	1,3	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	16,5	35	13,5	20,6	0	25	15,4	18,7	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,2	5	0,2	0,3	0	-	0,2	0,2	-

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	556
--	---------------	------------

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.

(5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)

(6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111– fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it