



CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN MONCALIERI (TO)

Mese: FEBBRAIO 2020 - Gruppo RPW 2°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE(2)				MEDIE GIORNALIERE(5)			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm³	1,2	10	0,7	7,9	0	-	0,8	3,1	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	7,4	10	6,0	9,5	0	-	7,2	8,5	0
Ammoniaca	mg/Nm³	1,2	5	0,0	2,8	0	-	0,4	1,9	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	491	
--	--------	-----	--

Mese: FEBBRAIO - Gruppo 3°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE(5)			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm³	0,9	10	0,3	8,4	0	-	0,3	2,1	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	18,4	35	17,5	20,3	0	25	17,9	19,0	0
Ammoniaca	mg/Nm³	0,3	5	0,2	0,4	0	-	0,2	0,3	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	696
---	--------	-----

- (1) MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (4) SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario.
- (5) MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)
- (6) MIN/MAX: valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.
- (7) SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017