



CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN MONCALIERI (TO)

Mese: APRILE 2021 - Gruppo RPW 2°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE(5)			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm³	0,8	10	0,3	7,8	0	-	0,0	2,4	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	8,1	10	7,4	9,3	0		0,0	8,2	0
Ammoniaca	mg/Nm³	0,9	5	0,3	2,3	0	-	0,0	1,6	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA	h/mese	225
SOPRA MINIMO TECNICO	Illilese	323

Mese: APRILE 2021 - Gruppo 3°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE(5)			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm³	0,6	10	0,3	5,4	0	1	0,4	1,6	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm³	20,7	35	9,8	26,2	0	25	18,7	22,7	0
Ammoniaca	mg/Nm³	0,3	5	0,1	0,5	0	-	0,2	0,4	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	396
---	--------	-----

- (1) MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (4) SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario.
- (5) MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)
- (6) MIN/MAX: valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.
- (7) SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017