

CENTRALE TERMOELETTICA di IREN MONCALIERI (TO)

Mese: GENNAIO 2021 – Gruppo RPW 2°GT

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | | MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾ | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ | LIMITE | MIN ⁽⁶⁾ | MAX ⁽⁶⁾ | SUPERI ⁽⁷⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 0,5 | 10 | 0,3 | 5,3 | 0 | - | 0,3 | 1,0 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 8,1 | 10 | 7,2 | 8,5 | 0 | - | 8,0 | 8,2 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 1,3 | 5 | 0,4 | 2,4 | 0 | - | 1,0 | 1,6 | 0 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 740 |
|--|---------------|------------|

Mese: GENNAIO 2021 - Gruppo 3°GT

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | | MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾ | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ | LIMITE | MIN ⁽⁶⁾ | MAX ⁽⁶⁾ | SUPERI ⁽⁷⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 0,8 | 10 | 0,3 | 8,4 | 0 | - | 0,3 | 2,1 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 20,3 | 35 | 17,4 | 22,0 | 0 | 25 | 19,3 | 21,4 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,3 | 5 | 0,1 | 0,5 | 0 | - | 0,2 | 0,3 | 0 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 744 |
|--|---------------|------------|

- (1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.
- (3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.
- (4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.
- (5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)
- (6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.
- (7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it