

## CENTRALE TERMOELETRICA di IREN MONCALIERI (TO)

**Mese: LUGLIO 2021 – Gruppo RPW 2°GT**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	1,7	10	0,3	8,7	0	-	0,0	3,2	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	8,2	10	8,0	8,4	0	-	0,0	8,2	-
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	1,2	5	0,4	2,9	0	-	0,0	1,9	-

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>245</b>
--	---------------	------------

**Mese: LUGLIO 2021 - Gruppo 3°GT**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,5	10	0,1	5,1	0	-	0,1	1,1	-
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	22,6	35	12,5	26,4	0	25	20,9	23,6	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	5	0,0	0,5	0	-	0,0	0,2	-

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>215</b>
--	---------------	------------

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.

(5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)

(6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it