

## CENTRALE TERMOELETRICA di IREN MONCALIERI (TO)

### Mese: GIUGNO 2022 – Gruppo RPW 2°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	10	0,0	2,5	0	-	0,0	0,2	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	7,3	10	6,5	7,8	0	-	7,0	7,6	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	5	0,0	1,1	0	-	0,0	0,4	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	243
---	--------	-----

### Mese: GIUGNO 2022 - Gruppo 3°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>				MEDIE GIORNALIERE <sup>(5)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(6)</sup>	MAX <sup>(6)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(8)</sup>	10	0	0	0	-	0	0	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(8)</sup>	35	19	22	0	25	20	20	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	n.s. <sup>(8)</sup>	5	0	0	0	-	0	0	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	12
---	--------	----

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.

(5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)

(6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

(8) - **n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento.

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

**Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: [dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it)