

CENTRALE TERMOELETTICA di IREN MONCALIERI (TO)

Mese: DICEMBRE 2023 – Gruppo RPW 2°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,6	10	0,5	2,4	0	-	0,5	0,7	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	7,4	10	6,4	8,9	0	-	7,3	7,5	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,7	5	0,1	2,3	0	-	0,4	1,1	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	576
---	--------	-----

Mese: DICEMBRE 2023 - Gruppo 3°GT

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾				MEDIE GIORNALIERE ⁽⁵⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾	LIMITE	MIN ⁽⁶⁾	MAX ⁽⁶⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,1	10	0	4	0	-	0	1	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	21,4	35	14	26	0	25	20	23	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,1	5	0	1	0	-	0	0	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	737
---	--------	-----

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(2) - **MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione.

(3) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese.

(4) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario.

(5) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione)

(6) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi giornalieri minimi e massimi rilevati nel mese di riferimento.

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero.

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della Centrale Termoelettrica di IREN MONCALIERI (TO)

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it