

## Centrale Termoelettrica di IREN TORINO NORD (TO)

**Mese Marzo 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,19	10	0,00	3,44	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	7,81	10	6,00	8,64	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,42	5	0,31	0,75	0

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>643</b>
--	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**(5) - n.s.:** media mensile non significativa ai sensi di legge, in quanto l'impianto ha funzionato a regime per meno di 144 ore nel mese di riferimento

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della  
Centrale Termoelettrica di IREN TORINO NORD**