

CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN TORINO NORD (TO)

Mese: FEBBRAIO 2018

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE ORARIE ⁽²⁾			
			LIMITE	MIN ⁽³⁾	MAX ⁽³⁾	SUPERI ⁽⁴⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	0,01	10	0,00	1,21	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	7,23	10	6,39	10,44	1
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,46	5	0,32	0,96	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO	h/mese	655
--	---------------	------------

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della
 Centrale Termoelettrica di IREN TORINO NORD**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it