

CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN TORINO NORD (TO)

Mese: SETTEMBRE 2019

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE ORARIE ⁽²⁾ | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | MIN ⁽³⁾ | MAX ⁽³⁾ | SUPERI ⁽⁴⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 1,32 | 10 | 0,21 | 8,41 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 6,93 | 10 | 3,89 | 7,37 | 0 |
| Ammoniaca | mg/Nm ³ | 0,26 | 5 | 0,08 | 0,61 | 0 |

| | | |
|--|---------------|------------|
| ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO | h/mese | 720 |
|--|---------------|------------|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(4) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della
 Centrale Termoelettrica di IREN TORINO NORD**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it