

## CENTRALE TERMOELETTRICA di IREN TORINO NORD (TO)

**Mese: MARZO 2020**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE ORARIE <sup>(2)</sup>			
			LIMITE	MIN <sup>(3)</sup>	MAX <sup>(3)</sup>	SUPERI <sup>(4)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	0,97	<b>10</b>	0,21	8,84	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	6,98	<b>10</b>	6,45	7,57	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,58	<b>5</b>	0,08	1,24	0

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA SOPRA MINIMO TECNICO</b>	<b>h/mese</b>	<b>591</b>
--	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(4) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni della  
Centrale Termoelettrica di IREN TORINO NORD**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it