

CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: OTTOBRE 2018

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE ⁽⁴⁾	MIN ⁽⁵⁾	MAX ⁽⁵⁾	SUPERI ⁽⁶⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	65,84	100	0	200	5,30	186,17	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	92,32	150	0	400	61,20	209,60	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,20	/	-	50	0,00	8,66	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,18	/	-	20	0,50	9,30	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	1,78	5	0	10	0,50	4,94	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	728
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(6) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it