

## CENTRALE a BIOMASSA ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: FEBBRAIO 2019**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE <sup>(4)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>	SUPERI <sup>(6)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	63,18	100	0	200	0,0	170,98	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	84,93	150	0	400	60,0	214,19	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,07	/	-	50	0,0	4,57	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	1,24	/	-	20	0,5	11,78	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	1,14	5	0	10	0,2	4,41	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	654
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016**

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(6) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese  
 (TO)**