

CENTRALE a BIOMASSA ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: GIUGNO 2020

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽³⁾ | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE ⁽⁴⁾ | SUPERI ⁽⁵⁾ | LIMITE ⁽⁴⁾ | MIN ⁽⁵⁾ | MAX ⁽⁵⁾ | SUPERI ⁽⁶⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 56,61 | 100 | 0 | 200 | 3,6 | 172,80 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 94,11 | 150 | 0 | 400 | 44,1 | 165,16 | 0 |
| Ossidi di Zolfo | mg/Nm ³ | 0,13 | / | - | 50 | 0,0 | 5,03 | 0 |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm ³ | 0,72 | / | - | 20 | 0,1 | 6,81 | 0 |
| Polveri Totali | mg/Nm ³ | 0,57 | 5 | 0 | 10 | 0,2 | 2,34 | 0 |

| | | |
|--|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 544 |
|--|--------|-----|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016

(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(6) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese
(TO)**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it