

## CENTRALE a BIOMASSA ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: MARZO 2020**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE <sup>(4)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>	SUPERI <sup>(6)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	54,38	100	0	200	0,0	180,01	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	83,65	150	0	400	40,1	218,03	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,02	/	-	50	0,0	1,64	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,86	/	-	20	0,2	6,99	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,93	5	0	10	0,2	4,70	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	492
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016**

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(6) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese  
(TO)**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it