

## CENTRALE a BIOMASSA ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: SETTEMBRE 2020**

| PARAMETRI EMISSIVI       | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup> |                       | MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                          |                    |                              | LIMITE <sup>(4)</sup>            | SUPERI <sup>(5)</sup> | LIMITE <sup>(4)</sup>       | MIN <sup>(5)</sup> | MAX <sup>(5)</sup> | SUPERI <sup>(6)</sup> |
| Ossido Carbonio          | mg/Nm <sup>3</sup> | 42,96                        | 100                              | 0                     | 200                         | 0,0                | 159,09             | 0                     |
| Ossidi di Azoto          | mg/Nm <sup>3</sup> | 91,94                        | 150                              | 0                     | 400                         | 43,4               | 216,13             | 0                     |
| Ossidi di Zolfo          | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,07                         | /                                | -                     | 50                          | 0,0                | 2,71               | 0                     |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,45                         | /                                | -                     | 20                          | 0,0                | 5,69               | 0                     |
| Polveri Totali           | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,43                         | 5                                | 0                     | 10                          | 0,2                | 1,87               | 0                     |

|  |        |     |
|--|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL<br>FUNZIONAMENTO | h/mese | 714 |
|--|--------|-----|

*(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione*

*(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016*

*(5) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese*

*(6) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero*

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa ENGIE Reti Calore s.r.l. (ex SIPEA S.r.l.) di Rivarolo Canavese  
 (TO)**