

## CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: Gennaio 2014**

| PARAMETRI EMISSIVI       | UNITA' MISURA      | MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup> | MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup> |                       | MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup> |                    |                    |                       |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                          |                    |                              | LIMITE                           | SUPERI <sup>(5)</sup> | LIMITE                      | MIN <sup>(4)</sup> | MAX <sup>(4)</sup> | SUPERI <sup>(5)</sup> |
| Ossido Carbonio          | mg/Nm <sup>3</sup> | 47,50                        | 150                              | 0                     | 250                         | 5,0                | 184,25             | 0                     |
| Ossidi di Azoto          | mg/Nm <sup>3</sup> | 113,03                       | 300                              | 0                     | 400                         | 61,0               | 205,14             | 0                     |
| Ossidi di Zolfo          | mg/Nm <sup>3</sup> | 12,65                        | /                                | /                     | 200                         | 0,0                | 105,89             | 0                     |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,53                         | /                                | /                     | 30                          | 0,0                | 4,28               | 0                     |
| Polveri                  | mg/Nm <sup>3</sup> | 0,28                         | /                                | /                     | 30                          | 0,1                | 1,46               | 0                     |

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(5) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*