

CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: MARZO 2014

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁵⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	48,21	150	0	250	2,0	183,35	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	111,44	300	0	400	60,1	254,62	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,12	/		200	0,0	10,28	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,58	/		30	0,2	3,67	0
Polveri	mg/Nm ³	0,28	/		30	0,1	1,57	0

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*