

CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: GIUGNO 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁵⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	22,41	150	0	250	0,0	139,48	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	122,03	300	0	400	64,2	292,10	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,35	/	/	200	0,0	16,58	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,29	/	/	30	0,0	6,41	0
Polveri	mg/Nm ³	0,14	/	/	30	0,0	5,66	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	692
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*