

CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: LUGLIO 2015

| PARAMETRI EMISSIVI | UNITA' MISURA | MEDIA MENSILE ⁽¹⁾ | MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾ | | MEDIE ORARIE ⁽³⁾ | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | LIMITE | SUPERI ⁽⁵⁾ | LIMITE | MIN ⁽⁴⁾ | MAX ⁽⁴⁾ | SUPERI ⁽⁵⁾ |
| Ossido Carbonio | mg/Nm ³ | 15,20 | 150 | 0 | 250 | 0,0 | 151,63 | 0 |
| Ossidi di Azoto | mg/Nm ³ | 127,40 | 300 | 0 | 400 | 61,6 | 218,41 | 0 |
| Ossidi di Zolfo | mg/Nm ³ | 0,05 | / | / | 200 | 0,0 | 2,42 | 0 |
| Carbonio Organico Totale | mg/Nm ³ | 0,23 | / | / | 30 | 0,0 | 5,84 | 0 |
| Polveri | mg/Nm ³ | 0,53 | / | / | 30 | 0,0 | 5,61 | 0 |

| | | |
|--|--------|-----|
| ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO | h/mese | 741 |
|--|--------|-----|

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*