

CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: Aprile 2015

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁵⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	26,58	150	0	250	0,0	137,36	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	139,50	300	0	400	64,5	280,33	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,26	/	/	200	0,0	18,89	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,36	/	/	30	0,0	20,40	0
Polveri	mg/Nm ³	1,47	/	/	30	0,3	27,76	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	628
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*