

## CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: DICEMBRE 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(4)</sup>	MAX <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(5)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	34,96	150	0	250	0,1	189,37	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	115,64	300	0	400	61,4	217,35	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,04	/	/	200	0,0	1,83	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,32	/	/	30	0,0	5,23	0
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	0,13	/	/	30	0,0	2,57	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	645
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(5) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)**