

## CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: Febbraio 2015**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(4)</sup>	MAX <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(5)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	46,80	150	0	250	0,0	175,71	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	107,77	300	0	400	60,2	266,40	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,51	/	/	200	0,0	38,85	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	2,29	/	/	30	0,0	13,50	0
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	6,46	/	/	30	1,3	42,24	2

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	633
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(5) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*