

CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

Mese: APRILE 2016

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE ORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁵⁾
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	28,75	150	0	250	0,0	180,45	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	117,15	300	0	400	62,3	243,27	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,03	/	/	200	0,0	3,59	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,25	/	/	30	0,0	5,81	0
Polveri Totali	mg/Nm ³	0,05	/	/	30	0,0	7,90	0

ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO	h/mese	703
--	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA ORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
 della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*