

## CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: GENNAIO 2017**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE <sup>(4)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>	SUPERI <sup>(6)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	57,90	100	0	200	0,0	190,62	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	100,56	150	0	400	61,5	178,78	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,10	/	/	50	0,0	3,01	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,50	/	/	20	0,0	6,36	0
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	0,48	5	0	10	0,2	2,94	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	742
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016**

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(6) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

*Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)*

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it