

## CENTRALE a BIOMASSA SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)

**Mese: SETTEMBRE 2017**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE ORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE <sup>(4)</sup>	MIN <sup>(5)</sup>	MAX <sup>(5)</sup>	SUPERI <sup>(6)</sup>
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	43,82	100	0	200	2,5	414,94	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	99,94	150	0	400	60,7	188,85	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,12	/	/	50	0,0	28,71	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,21	/	/	20	0,0	26,70	1
Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	1,03	5	0	10	0,0	4,76	0

<b>ORE MENSILI DI NORMAL FUNZIONAMENTO</b>	h/mese	670
--	--------	-----

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori orari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA ORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nell'ora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - Limiti emissivi in vigore dal 19 ottobre 2016**

**(5) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi orari minimi e massimi rilevati nel mese

**(6) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite orario/giornaliero

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni  
 della Centrale a biomassa SIPEA S.r.l. di Rivarolo Canavese (TO)**