

Termovalorizzatore del Gerbido (TO)

Mese: APRILE 2014 – Linea 1

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 1							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	3,4	10	0	60	0,0	15,5
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	11,3	50	1	100	1,0	1.699,50
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	59,4	200	0	400	0,5	275,1
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,2	50	0	200	0,0	30,9
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	1,2	10	1	20	0,2	506,6
Polveri	mg/Nm ³	0,5	10	0	30	0,3	19,1
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	1	0	4	0,0	1,5
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,7	5	0	15	0,3	48,7
Mercurio	ug/Nm ³	8,5	50	0	0	0,0	367,8

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	620
--	--------	-----

Mese : APRILE 2014 – Linea 2

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 2							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	2,7	10	0	60	0,0	22,5
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	10,0	50	0	100	0,3	1.329,50
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	59,5	200	0	400	0,5	267,7
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,6	50	0	200	0,0	321,0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,4	10	0	20	0,2	46,2
Polveri	mg/Nm ³	0,5	10	0	30	0,4	2,6
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	1	0	4	0,0	0,0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,7	5	0	15	0,0	32,3
Mercurio	ug/Nm ³	8,2	50	0	0	0,0	63,2

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	320
--	--------	-----

Mese : APRILE 2014 – Linea 3

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 3							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	2,9	10	0	60	0,8	20,4
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	7,0	50	0	100	0,6	380,6
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	58,4	200	0	400	0,7	348,4
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,1	50	0	200	0,0	7,1
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,3	10	0	20	0,1	5,7
Polveri	mg/Nm ³	0,3	10	0	30	0,2	1,1
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	1	0	4	0,0	0,0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,6	5	0	15	0,3	9,2
Mercurio	ug/Nm ³	8,2	50	1	0	0,0	63,6

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	720
--	--------	-----

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero

(6) - **NS:** media mensile non significativa se le ore di normale funzionamento nel mese sono meno di 144 ai sensi del D.Lgs. 152/06