

Termovalorizzatore del Gerbido (TO)

Mese: APRILE 2017 – Linea 1

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 1							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,2	5	0	60	0,0	5,3
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	3,5	50	0	100	0,0	118,9
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	27,5	70	0	400	0,0	229,6
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,7	10	0	200	0,5	2,3
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,0	10	0	20	0,0	3,7
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	2,7
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,4
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,4	5	0	15	0,0	6,3
Mercurio ⁽⁷⁾	ug/Nm ³	15,5	-	-	- ⁽⁶⁾	0,0	75,2

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	712
--	--------	-----

Mese : APRILE 2017 – Linea 2

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 2							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,0	5	0	60	0,1	4,7
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	1,4	50	0	100	0,0	55,1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	29,7	70	0	400	0,0	301,8
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,8	10	0	200	0,7	2,8
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,5	10	0	20	0,3	8,3
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	0,5
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,7	5	0	15	0,0	3,3
Mercurio ⁽⁷⁾	ug/Nm ³	14,3	-	-	- ⁽⁶⁾	0,1	84,1

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	720
--	--------	-----

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111– fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

Mese : APRILE 2017 – Linea 3

LINEA INCENERIMENTO RIFIUTI n. 3							
PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾		
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,5	5	0	60	0,0	15,6
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,6	50	0	100	0,0	84,1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	27,0	70	0	400	3,2	246,9
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,0	10	0	200	0,0	3,0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,4	10	0	20	0,3	3,6
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	1,6
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,2	5	0	15	0,0	6,8
Mercurio ⁽⁷⁾	ug/Nm ³	10,2	-	-	- ⁽⁶⁾	0,2	79,6

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	710
---	--------	-----

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - MEDIA SEMIORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - SUPERI: numero di superamenti del valore limite giornaliero

(6) - Il limite emissivo del mercurio viene valutato su base oraria con metodica ufficiale UNI EN 13211 basata sul campionamento in discontinuo

(7) - Valori conoscitivi in quanto non rilevati con la metodica ufficiale UNI EN 13211 basata sul campionamento in discontinuo

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
di TRM S.p.A di Torino**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111– fax 011-19681421

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2