

TRM S.p.A.
Termovalorizzatore del Gerbido
Via Paolo Gorini, 50 - TO

Mese: FEBBRAIO 2019 – Linea 1

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,4	5	0	60	0,0	11,8	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	3,9	50	0	100	0,0	115,3	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	36,9	70	0	400	0,0	313,8	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,6	10	0	200	0,5	2,5	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,1	10	0	20	0,0	1,9	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	3,3	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,1	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,6	5	0	15	0,0	8,4	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	9,2	-	-	- ⁽⁶⁾	0,0	79,9	33

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	507
---	--------	-----

Mese : FEBBRAIO 2019 – Linea 2

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,4	5	0	60	0,2	3,2	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	2,2	50	0	100	0,0	50,1	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	34,7	70	0	400	0,0	267,0	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,7	10	0	200	0,6	3,6	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,4	10	0	20	0,3	6,6	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	0,0	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,4	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,6	5	0	15	0,0	5,9	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	8,6	-	-	- ⁽⁶⁾	0,1	105,6	13

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	567
---	--------	-----

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

Mese : FEBBRAIO 2019 – Linea 3

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	0,4	5	0	60	0,0	2,7	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	3,5	50	0	100	0,0	122,7	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	41,2	70	0	400	4,1	329,6	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,1	10	0	200	0,0	3,3	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,7	10	0	20	0,4	9,3	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	3,9	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,0	0,5	0	4	0,0	0,0	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,5	5	0	15	0,0	4,3	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	23,6	-	-	- ⁽⁶⁾	0,4	110,9	117

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	654
---	--------	-----

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero rilevati nel mese

(6) - **Mercurio:** Valori conoscitivi in quanto non rilevati con la metodica ufficiale UNI EN 13211, basata sul campionamento in discontinuo e su base oraria

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite semiorario, rilevati nel mese, per i seguenti parametri: HCl, NO_x, SO₂, COT, Polveri totali, HF, NH₃. Relativamente al parametro emissivo **CO**, il numero di superamenti indicato non tiene conto della verifica statistica sulle medie dei dieci minuti previsto dalla normativa. Relativamente al **mercurio**, cfr. nota precedente, viene riportato il numero di semiore durante le quali lo SME registra una concentrazione semioraria di Hg superiore al valore soglia orario di 50 microgrammi/Nm³

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni
di TRM S.p.A di Torino**

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2