

TRM S.p.A.
Termovalorizzatore del Gerbido
Via Paolo Gorini, 50 - TO

Mese: MARZO 2021 – Linea 1

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,7	5	0	60	0,0	8,4	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	5,4	50	0	100	0,0	362,3	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	51,8	70	0	400	0,0	137,7	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,1	10	0	200	0,0	18,9	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,2	10	0	20	0,0	12,7	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	10,1	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,2	0,5	0	4	0,1	1,5	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,9	5	0	15	0,0	16,8	1
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	0,2	-	-	- ⁽⁶⁾	0,0	3,9	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	568
---	---------------	------------

Mese : MARZO 2021 – Linea 2

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,6	5	0	60	0,0	56,5	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	3,7	50	0	100	0,0	113,2	3
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	49,4	70	0	400	0,0	124,8	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,4	10	0	200	0,1	7,4	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,1	10	0	20	0,0	3,9	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	13,2	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,1	1,2	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	1,9	5	0	15	0,7	10,0	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	1,8	-	-	- ⁽⁶⁾	0,2	41,6	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	563
---	---------------	------------

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

Mese : MARZO 2021 – Linea 3

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,6	5	0	60	0,0	18,8	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	6,5	50	0	100	0,0	120,4	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	43,6	70	0	400	0,0	157,5	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	0,5	10	0	200	0,0	4,8	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,4	10	0	20	0,2	6,0	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	4,0	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,0	0,4	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	1,5	5	0	15	0,0	4,1	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	1,6	-	-	- ⁽⁶⁾	0,7	46,0	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	676
---	---------------	------------

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero rilevati nel mese

(6) - **Mercurio:** Valori conoscitivi in quanto non rilevati con la metodica ufficiale UNI EN 13211, basata sul campionamento in discontinuo e su base oraria

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite semiorario, rilevati nel mese, per i seguenti parametri: HCl, NO_x, SO₂, COT, Polveri totali, HF, NH₃. Relativamente al parametro emissivo **CO**, il numero di superamenti indicato non tiene conto della verifica statistica sulle medie dei dieci minuti previsto dalla normativa. Relativamente al **mercurio**, cfr. nota precedente, viene riportato il numero di semiore durante le quali lo SME registra una concentrazione semioraria di Hg superiore al valore soglia orario di 50 microgrammi/Nm³

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni di TRM S.p.A di Torino

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2