

**TRM S.p.A.**  
**Termovalorizzatore del Gerbido**  
**Via Paolo Gorini, 50 - TO**

**Mese: APRILE 2022 – Linea 1**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE SEMIORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(4)</sup>	MAX <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	1,3	5	0	60	0,0	38,7	0
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	2,6	50	0	100	0,0	103,0	1
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	49,3	70	0	400	0,0	95,3	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,8	10	0	200	0,4	4,6	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2	10	0	20	0,0	5,9	0
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	5	0	30	0,0	5,9	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2	0,5	0	4	0,1	0,5	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	5	0	15	0,0	0,5	0
Mercurio <sup>(6)</sup>	ug/Nm <sup>3</sup>	0,3	-	-	- <sup>(6)</sup>	0,0	5,5	0

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>713</b>
---	---------------	------------

**Mese : APRILE 2022 – Linea 2**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE SEMIORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(4)</sup>	MAX <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	1,3	5	0	60	0,0	34,0	0
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	2,3	50	0	100	0,0	111,3	2
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	33,3	70	0	400	4,5	147,2	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,2	10	0	200	0,1	6,0	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	10	0	20	0,0	4,6	0
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	5	0	30	0,0	5,9	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	0,5	0	4	0,1	1,0	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,3	5	0	15	0,0	0,9	0
Mercurio <sup>(6)</sup>	ug/Nm <sup>3</sup>	2,0	-	-	- <sup>(6)</sup>	0,1	60,7	4

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>616</b>
---	---------------	------------

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

**Mese : APRILE 2022 – Linea 3**

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE <sup>(1)</sup>	MEDIE GIORNALIERE <sup>(2)</sup>		MEDIE SEMIORARIE <sup>(3)</sup>			
			LIMITE	SUPERI <sup>(5)</sup>	LIMITE	MIN <sup>(4)</sup>	MAX <sup>(4)</sup>	SUPERI <sup>(7)</sup>
Acido Cloridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	1,2	5	0	60	0,0	11,2	0
Ossido Carbonio	mg/Nm <sup>3</sup>	5,4	50	0	100	0,4	76,7	0
Ossidi di Azoto	mg/Nm <sup>3</sup>	46,8	70	0	400	0,0	138,0	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm <sup>3</sup>	0,8	10	0	200	0,1	6,9	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm <sup>3</sup>	0,6	10	0	20	0,1	12,9	0
Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	0,0	5	0	30	0,0	0,6	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	0,5	0	4	0,1	0,2	0
Ammoniaca	mg/Nm <sup>3</sup>	0,1	5	0	15	0,0	2,0	0
Mercurio <sup>(6)</sup>	ug/Nm <sup>3</sup>	1,5	-	-	- <sup>(6)</sup>	0,5	44,9	0

<b>ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO</b>	<b>h/mese</b>	<b>712</b>
---	---------------	------------

**(1) - MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(2) - MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(3) - MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

**(4) - MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

**(5) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero rilevati nel mese

**(6) – Mercurio:** Valori conoscitivi in quanto non rilevati con la metodica ufficiale UNI EN 13211, basata sul campionamento in discontinuo e su base oraria

**(7) - SUPERI:** numero di superamenti del valore limite semiorario, rilevati nel mese, per i seguenti parametri: HCl, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, COT, Polveri totali, HF, NH<sub>3</sub>. Relativamente al parametro emissivo **CO**, il numero di superamenti indicato non tiene conto della verifica statistica sulle medie dei dieci minuti previsto dalla normativa. Relativamente al **mercurio**, cfr. nota precedente, viene riportato il numero di semiore durante le quali lo SME registra una concentrazione semioraria di Hg superiore al valore soglia orario di 50 microgrammi/Nm<sup>3</sup>

**Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni di TRM S.p.A di Torino**

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2