

TRM S.p.A.
Termovalorizzatore del Gerbido
Via Paolo Gorini, 50 - TO

Mese: MAGGIO 2023 – Linea 1

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	2,2	5	0	60	0,0	23,4	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	5,5	50	0	100	0,0	117,5	4
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	54,0	70	0	400	6,4	112,4	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	2,5	10	0	200	1,0	6,0	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,1	10	0	20	0,0	10,3	0
Polveri	mg/Nm ³	0,3	5	0	30	0,0	2,9	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,2	0,5	0	4	0,0	0,4	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,8	5	0	15	0,0	4,0	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	0,5	-	-	- ⁽⁶⁾	0,0	8,0	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	744
---	--------	-----

Mese : MAGGIO 2023 – Linea 2

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,8	5	0	60	0,0	18,8	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	3,2	50	0	100	0,0	183,5	4
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	40,4	70	0	400	6,2	123,0	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	2,5	10	0	200	0,0	10,1	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,0	10	0	20	0,0	5,3	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	3,3	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,0	0,2	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,4	5	0	15	0,1	1,4	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	0,7	-	-	- ⁽⁶⁾	0,1	8,6	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	744
---	--------	-----

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 1 di 2

Mese : MAGGIO 2023 – Linea 3

PARAMETRI EMISSIVI	UNITA' MISURA	MEDIA MENSILE ⁽¹⁾	MEDIE GIORNALIERE ⁽²⁾		MEDIE SEMIORARIE ⁽³⁾			
			LIMITE	SUPERI ⁽⁵⁾	LIMITE	MIN ⁽⁴⁾	MAX ⁽⁴⁾	SUPERI ⁽⁷⁾
Acido Cloridrico	mg/Nm ³	1,5	5	0	60	0,0	25,5	0
Ossido Carbonio	mg/Nm ³	9,0	50	0	100	1,6	131,4	6
Ossidi di Azoto	mg/Nm ³	44,7	70	0	400	0,0	154,7	0
Ossidi di Zolfo	mg/Nm ³	1,7	10	0	200	0,0	13,3	0
Carbonio Organico Totale	mg/Nm ³	0,3	10	0	20	0,2	5,3	0
Polveri	mg/Nm ³	0,0	5	0	30	0,0	7,5	0
Acido Fluoridrico	mg/Nm ³	0,1	0,5	0	4	0,1	0,2	0
Ammoniaca	mg/Nm ³	0,7	5	0	15	0,2	4,7	0
Mercurio ⁽⁶⁾	ug/Nm ³	1,0	-	-	- ⁽⁶⁾	0,2	7,9	0

ORE MENSILI DI FUNZIONAMENTO IN MARCIA CON RIFIUTO	h/mese	744
---	---------------	------------

(1) - **MEDIA MENSILE:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(2) - **MEDIA GIORNALIERA:** è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(3) - **MEDIA SEMIORARIA:** è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione

(4) - **MIN/MAX:** valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese

(5) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite giornaliero rilevati nel mese

(6) – **Mercurio:** Valori conoscitivi in quanto non rilevati con la metodica ufficiale UNI EN 13211, basata sul campionamento in discontinuo e su base oraria

(7) - **SUPERI:** numero di superamenti del valore limite semiorario, rilevati nel mese, per i seguenti parametri: HCl, NO_x, SO₂, COT, Polveri totali, HF, NH₃. Relativamente al parametro emissivo **CO**, il numero di superamenti indicato non tiene conto della verifica statistica sulle medie dei dieci minuti previsto dalla normativa. Relativamente al **mercurio**, cfr. nota precedente, viene riportato il numero di semiore durante le quali lo SME registra una concentrazione semioraria di Hg superiore al valore soglia orario di 50 microgrammi/Nm³

Fonte: Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni di TRM S.p.A di Torino

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Torino – SS Servizio di Tutela e Vigilanza 1

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Pagina 2 di 2