



SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO - PLANIMETRIA INTERVENTI AL PIANO TERRA




SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO - PLANIMETRIA INTERVENTI AL PIANO INTERRATO



LEGENDA

①	GRUPPO FRIGO TIPO AERMEC MOD. NRG - N 0754 ALTISSIMA EFFICIENZA SILENZIATA O SIMILARE Pfr = 199 kW - Pel = 65.1 kW - Is = 290.7 A - EER = 3.06 (12/7°C, TEXT=35°C) - PESO = 1584 kg PORTATA ACQUA UTENZA = 34.25 m3/h - PERDITA DI CARICO LATO UTENZA = 5.81 m.c.a.
—	SVILUPPO NUOVA TUBAZIONE A SERVIZIO DEL CIRCUITO PRIMARIO
—	SVILUPPO TUBAZIONE PREESISTENTE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO
②	ACCUMULO INERZIALE ESISTENTE A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE.
P1	POMPA CIRCUITO PRIMARIO A SERVIZIO CHILLER, TIPO GRUNDFOS MOD. MAGNA3 80-120 F, O SIMILARE H = 10 m.c.a. - m = 34.25 m3/h - Pel = 1496 W ALIMENTAZIONE 1 x 230 V - I <sub>max</sub> = 6.65 A.

Cod. fascicolo	22.0752.6950_MPIM_R0	Cod. Modello	22.0752.6950_MPL02_R0		
Titolo del progetto	PROGETTO ESECUTIVO SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO		Scala: 1:50		
Titolo della tavola	SCHEMA PLANIMETRICO SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO	T02	R00		
	Sede Progetto ARPA sede di Alessandria Spalto M.go, 33, 15121 - ALESSANDRIA (AL)	Sede Cliente ARPA Piemonte Via Pio VII 9 10135 - TORINO (TO)			
STATO E REVISIONE DEL MODELLO					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	RED.	CONT.	APPR.
0	Prima Emissione	15/02/2023	LM	FD	GB
1					
2					



Il Responsabile tecnico  
Ing. Giancarlo Blengio



Il Progettista  
Ing. Luca Mazzetto



3i engineering Spa  
organizzazione certificata:

Via Galimberti 36, 15121, Alessandria  
0131223600 info@3isrl.it  
Part. IVA: 02062410069  
Numero REA: AL - 223283  
Capitale sociale: € 100,000,00