

ALLEGATO A - LOTTO NORD-OVEST

		Idranti		Attacco Motopompa	6KG	5KG	Estintori Carrellati	Porte REI a un anta		Porte REI a due ante	Uscite di sicurezza		Portoni scorrevoli REI	Evacuatori di fumo	Centrale di rilevazione incendio	Segnalatori Ottici	Segnalatori Acustici	lampade di emergenza	Sensori Fumo	Sensori gas	Serrande di sicurezza	Pulsanti segnalaz. allarme	Pulsanti segnalaz. preallarme	Gruppo di pompaggio rete idranti	Imp. di sovrappressione	Acqua nebulizzata(sprinkler)	
		(Numero)	(Numero)					(Numero)	con maniglione		senza	con maniglione															un anta
GRUGLIASCO	Via Sabaudia 164	10	17	1	15	30	1 da 30 Kg	8	23	4	4				NOTIFIRE AFP 400	20	8	35	132			29	16				
GRUGLIASCO POLO AMIANTO	Via Sabaudia 164				7	3		5			1				NOTIFIRE. AM - 2000	2	4	30	75			3	3				
IGIENE INDUSTRIALE GRUGLIASCO	Via Sabaudia 164				1	3		1							BENTEL		0		8								
LA LOGGIA	Strada Nizza 24				6		1 da 50 Kg			3	2				NOTIFIRE AM - 2000	2	2		29	7 gas metano							
TORINO sede centrale	Via Pio VII 9	6	125	14	236	33		299			33		3	13	Nr° 1 AM 200 (ced) a comando Impianto Argon Azoto (a 7 bombole) Software Notifier Net 2000 N Nr° 10 Notifier AM 2000 Nr° 2 Notifier AM 6000	2	265	230	1675 di cui 350 gemellati		34	256		1 vedi nota	nr° 11 Sistemi - Saicop relativo all'estrazione e all'inetrno dei locali arhcivio	Fog-Tech 2 pompe 30 Kw 400v relativo ai locali archivio+1po mpa jolly	
PINEROLO	Stradale San Secondo 10				2	2																					
SETTIMO TORINESE	Via Regio Parco 9					1																					
TOTALE DOTAZIONI		16	142	15	267	72	2	313	23	7	38	2	3	13	1	16	26	279	295	1919	7	34	288	19	1	11	1

nota: caratteristiche impianto = gruppo di pompaggio rete idranti costituito da:
 motopompa GRUNDFOS, potenza kW-rpm 35-3000, portata 90 mc/h,
 elettropompa GRUNDFOS, potenza kW-rpm 30-2940, portata 84 mc/h,
 pompa di mantenimento GRUNDFOS potenza kW-rpm 1,50-2896, portata 3