

	Idranti (NR)	Manichette/Naspi (NR)	Attacco Motopompa (NR)	Estintori a polvere			Estintori a CO2		Estintori Carrellati 50kg	Porte REI a un anta		Porte REI a due ante		Uscite di sicurezza		Portoni scorrevoli REI	Evacuatori di fumo (NR)	Centrale di rilevazione incendio (marca e modello)	Segnalatori Ottici (NR)	Segnalatori Acustici (NR)	Sensori Fumo (NR)	Serrande di sicurezza	Sensori gas	Pulsanti segnalazione allarme	Pulsanti segnalazione preallarme	Gruppo Motopompe	Imp. Pressurizzazione	Acqua Nebulizzata	Impianti di sovrappressione	
				1KG	2KG	6KG	2KG	5KG		con maniglione	senza	con maniglione	senza	1 anta	2 ante															
GRUGLIASCO PALAZZINA A - VIA SABAUDIA 164	10	17	1			7		28		8	23	4		4			NOTIFIRE AFP 400	20	8	132										
GRUGLIASCO PALAZZINA B - 1°P- VIA SABAUDIA 164						8		2		5				1			NOTIFIRE AM - 2000	2	1	75			3	3						
GRUGLIASCO - PALAZZINA B - P.TERRA - VIA SABAUDIA 164						1		2		1							BENTEL		1	8										
LA LOGGIA STRADA NIZZA 24						6		13	1			3		2			NOTIFIRE AM - 2000	2	2	29										
TORINO VIA PIO VII 9	6	115	13			219		34		297				25	3	13	Software Notifier Net 2000 N NR. 10 NOTIFIRE AM 2000 NR. 2 NOTIFIRE AM 6000 NR. 1 AM 200 (ced) a comando Impianto Argon Azoto		263 (lampade di emergenza)	1734 di cui 350 gemellati	27		268		1 vedi nota	1 vedi nota	Fog-Tech 2 pompe 30 Kw 400v relativo ai locali archivio	nr° 11 Sistemi - Saicop relativo all'estrazione/missione all'interno dei locali archivio		
PINEROLO STRADALE SAN SECONDO 10				3		3		1																						
SETTIMO TORINESE VIA REGIO PARCO 9								1																						
TOTALE DOTAZIONI	16	132	14	3	0	244	0	81	1	311	23	7	0	30	2	3	13	17	24	275	1978	27		271	3	1	1	1	11	

nota: caratteristiche impianto gruppo GRUNDFOS type HSY 1+1 NBU50/07250+CR3-17 SPHM, pompa di mantenimento GRUNDFOS 1,5 kw portata 3mc/h, elettropompa GRUNDFOS 30 kw 50hz 380 volt portata 84 mc/h giri 2940min p/t 16/140°C, motopompa VM motori, n.cilindri 3L, cilindrata 2,1l, potenza kw-rpm 35-3000, coppia max 145-1800